質問回答書

回答期限	9月6日	提案期日	9月8日	公告番号	第60号

発注者	柏原財産区	件　名	令和3年度 白樺湖ホテル山善解体撤去工事	施行場所	茅野市　北山　白樺湖

受付日	質　問　内　容	回答日	回　答　内　容
9月2日	・アスベストについては分析調査で含有量が報告されています。その他煙突がありますが、ダイオキシン類その他汚染物質については調査されていますか。	9月3日	・調査していません。本業務に伴い必要となる調査のうち、法令上発注者が実施しなければいけない調査として、アスベストの調査を実施しております。その他の調査については、請負業者に実施していただくことを想定しています。必要な調査や手続きについても、提案内容に含めてください。また、アスベスト調査の他に発注者義務として必要となる調査や手続きがありましたら、根拠法令等を提示し、提案内容に含めてください。