

質問回答書

回答期限	9月6日	提案期日	9月8日	公告番号	第60号	
発注者	柏原財産区	件名	令和3年度 白樺湖ホテル山善解体撤去工事		施行場所	茅野市 北山 白樺湖

受付日	質問内容	回答日	回答内容
9月2日	<p>・茅野市ホームページで開示いただいたアスベスト分析報告書に記載のないアスベスト含有建材が発見された場合、それらの除去工事は別途工事として考慮頂けますでしょうか。</p> <p>・現地調査を行ったところ、①本館棟機械室の蒸気ヘッダー保温材及び②第2本館外壁塗材にアスベスト含有の可能性が見受けられました。追加調査の結果で、アスベストの含有が判明した場合、別途工事として考慮頂けますでしょうか。</p> <p>・工事期間中に休工を義務付けられる期間など、制限はございますでしょうか。（曜日・時間など）</p> <p>・PCBが含まれる機器材等が出た場合には、どこか場所を指定して頂き、保管するという形でよろしいでしょうか。</p> <p>・白樺湖観光センター前の駐車場の一部を、現場事務所設置、作業車両等の駐車に借用可能ですでしょうか。</p>	9月3日	<p>・原則、別途工事は想定していません。報告書に記載のないアスベスト含有建材がありましたら、提案に含めてください。</p> <p>・前回答と同様、別途工事は想定していませんので、アスベスト含有の可能性のある建材については、提案に含めてください。</p> <p>・財産区としての制限はありませんが、地理的な条件等（国定公園内、観光地、近隣住民等）に配慮した工程管理をお願いします。</p> <p>・PCBが含まれる機器材がある場合は、その処理について提案に含めてください。処理をするまでの保管場所については、協議により場所を選定します。</p> <p>・可能です。設置場所等の詳細については、協議により決定します。</p>