

社会体育施設維持管理表（工事・修理履歴）から機械類を抜粋

施設名	施設の概要
プール	・面積 13,190m² ・50m×9コース 25mプール、流水プール、スライダープール - スライダー、幼児プール ・深井戸 井戸口径250mm 深度70m - 水中モーターポンプ φ80×530L/min×3φ - 揚程60m 200v

経過年数	年度	工事・修理名	金額	内容
25	H14	循環濾過機改修工事（幼児プール）	5,775,000	濾過機本体1基、循環ポンプ、濾過装置、凝集装置1式
26	H15	濾過機改修工事（流水プール）	11,550,000	濾過機本体2基、循環ポンプ、濾過装置、凝集装置1式
27	H16	濾過機改修工事（50mプール）	13,440,000	濾過機本体2基、循環ポンプ、濾過装置、凝集装置1式
28	H17	濾過機改修工事（25mプール）	5,880,000	濾過機1機改修
36	H25	起流ポンプ取替工事	7,245,000	起流ポンプ取替 1台
37	H26	流水ポンプ取替工事	7,481,160	流水ポンプ取替 1台