

質問回答書

質問回答書				回答期限	11月14日	入札日		台帳番号	
担当課	上下水道課	件 名	令和7 年度交付金公共下水道水位監視システム構築委託業務			施行場所	茅野市 ちの		
質 問 事 項				回 答 事 項					
受付日	質 問 内 容			回答日	回 答 内 容				
11月4日	①参加資格要件に関して			11月14日	①参加資格要件に関して				
	プロポーザル方式実施要領 4.(2)に「本社所在地市区町村に税の未納または滞納額がない者(法人の場合は、その代表者を含む。)」とありますが、「法人の場合は、その代表者を含む。」とはどのような意味でしょうか。法人の未納がない証明だけでなく、代表者(つまり代表取締役社長)の未納がない証明も必要ということでしょうか。				プロポーザル方式実施要領 4.(2)に「本社所在地市区町村に税の未納または滞納額がない者(法人の場合は、その代表者を含む。)」とありますが、「法人の場合は、その代表者を含む。」の記載は不要と考えられることから、プロポーザル方式実施要領 4.(2)は「本社所在地市区町村に税の未納または滞納額がない者」と読み替えてください。				
11月4日	②諸々の指定に関して			11月14日	②諸々の指定に関して				
	プロポーザル実施要領 9.「提案書等提出書類に関する事項」に関しまして、提案様式、フォントサイズ、提案書の総枚数、両面片面、カラーモノクロ、社名箇所マスキング、について指定なしという認識でよろしいでしょうか。				ご認識のとおり提案様式、フォントサイズ、提案書の総枚数、両面片面印刷、カラーモノクロ、社名箇所マスキングについては指定はありません。				
11月4日	③提出書類に関して			11月14日	③提出書類に関して				
	提出書類は、提案書と見積書のみかと思います。一点気になりましたのは、評価基準に業務実績が5点分配点されております。評価のため、受注実績のテクリス等を提案書と一緒に綴じ込みしたほうがよろしいでしょうか。それとも不要でしょうか。				提出書類についてはご認識の通り、提案書と見積書としていますが、受注実績の確認を行いたいため、受注実績を証明できる書類(テクリス等)の提出をお願いします。				

質問回答書

				回答期限	11月14日	入札日		台帳番号	
担当課	上下水道課	件 名	令和7 年度交付金公共下水道水位監視システム構築委託業務			施行場所	茅野市 ちの		
質 問 事 項				回 答 事 項					
受付日	質 問 内 容			回答日	回 答 内 容				
11月4日	④部数に関して			11月14日	④部数に関して				
	プロポーザル実施要領 9(2)提出部数が10部とありますが、提案書は正本				ご認識の通り、提案書と見積書は正本1部、副本9部を提出してください。また、				
	1部、副本9部、見積書も同様に正本1部、副本9部ということでしょうか。				質問書「③提出書類に関して」により回答をしている受注実績を証明できる書				
					類についても同様の提出部数としてください。				

質問回答書

				回答期限	11月14日	入札日		台帳番号	
担当課	上下水道課	件 名	令和7 年度交付金公共下水道水位監視システム構築委託業務			施行場所	茅野市 ちの		
質 問 事 項				回 答 事 項					
受付日	質 問 内 容			回答日	回 答 内 容				
11月5日	⑤10年分の維持管理費用について			11月14日	⑤10年分の維持管理費用について				
	提案に別途業務箇所等へのハードウェア設置を盛り込む場合は、提案価格に				「別途業務箇所等へのハードウェア設置を行う場合」は、ご認識の通り提案				
	それらの設置費用とシステム連携費用を見込まないことを想定しますが、維持				価格に費用は見込まないでください。また、「別途業務箇所等へのハード				
	管理費は費用を見込む必要があるかご教示いただきたいです。				ウェア設置を行う場合」の維持管理費については通常の維持管理費とは別				
	また、創意工夫についても維持管理費を見込む必要があるか回答を				に記載をしていただきますが、評価基準における維持管理費に、その額を				
	いただけますと幸いです。				含めないものとします。なお、創意工夫については維持管理費は記載をして				
					いただき、評価基準における維持管理費に含めるものとします。				
					まとめますと下記の内容となり、カッコ書きした内容にて評価を行います。				
					・提案価格				
					(1)4-2、4-3、5-1のハード・ソフトウェア整備に係る費用(評価基準における				
					提案価格として評価点に反映させます)				
					(2)創意工夫に係る整備費(記載は不要であり、評価基準における提案価格				
					にも含まないため評価点には反映させません)				
					(3)その他箇所へのハードウェア整備に係る費用(記載は不要であり、評価				
			基準における提案価格にも含まないため評価点には反映させません)						
			(次頁へ続く)						

質問回答書

				回答期限	11月14日	入札日		台帳番号	
担当課	上下水道課	件 名	令和7 年度交付金公共下水道水位監視システム構築委託業務			施行場所	茅野市 ちの		
質 問 事 項				回 答 事 項					
受付日	質 問 内 容			回答日	回 答 内 容				
11月5日				11月14日	(前頁からの続き)				
					・維持管理費(電気・通信費、ハードウェア更新費用等)				
					(1)4-2、4-3、5-1の維持管理に係る費用(評価基準における維持管理費として評価点に反映させます)				
					(2)創意工夫に係る維持管理費用(評価基準における維持管理費として評価点に反映させます)				
					(3)その他箇所へのハードウェア設置に係る維持管理費(記載はしてください。ただし、評価基準における維持管理費に含めないため評価点の対象になりません。)				
					※維持管理費の「(1)」「(2)」には点検費用や電気・通信費用を含める必要があります。				
					なお、その他箇所へのハードウェア設置は提案内容次第では価格点以外での評価が想定されます。				
	⑥10年分の維持管理費用について				⑥10年分の維持管理費用について				
	水位監視システムについて年1回程度の点検を想定しておりますでしょうか。				水位監視システムのハードウェアについては年1回以上の点検が必要かと考えますが、点検回数や内容については提案をいただきたいと考えます。				
	その場合は維持管理費用に点検費を含める必要はございますでしょうか。				また、点検費用は維持管理費用に含める必要がありますので、「⑤10年分の維持管理費用について」を参照してください。				
	ご教示いただけますと幸いです。								

質問回答書

質問回答書				回答期限	11月14日	入札日		台帳番号	
担当課	上下水道課	件 名	令和7 年度交付金公共下水道水位監視システム構築委託業務			施行場所	茅野市 ちの		
質 問 事 項				回 答 事 項					
受付日	質 問 内 容			回答日	回 答 内 容				
11月5日	⑦提案書類について			11月14日	⑦提案書類について				
	提案書の枚数、文字フォントサイズの指定はございますか。				質問書「②諸々の指定に関して」を参照してください。				
11月5日	⑧実施要領 4.参加資格要件(2)本社所在地市区町村に税の未納また			11月14日	⑧について				
	は滞納税がない者(法人の場合は、その代表者を含む。)であること。				質問書「①参加資格要件に関して」で一部回答をした通り、プロポーザル方式				
	本社が東京都の場合は、東京都の法人事業税、都民税の証明書でよろしい				実施要領 4.(2)は「本社所在地市区町村に税の未納または滞納額がない者」				
	でしょうか。また、委任先の県内事務所から参加予定の場合は、委任先の事				と読み替えたうえで、納税証明書については本社所在地における法人の納税				
	務所の市区町村の納税証明書が必要でしょうか。				証明書を提出してください。また、委任先の県内事務所から参加予定の場合は、				
					委任先事務所における市区町村の法人の納税証明書を提出してください。				
11月6日	⑨実施要領 6.プロポーザル参加申請書に関する事項(1)提出書類 プ			11月14日	⑨について				
	ロポーザル参加申込書(様式第2号)、提案者の概要がわかる資料(会社パン				法人登記簿謄本、納税証明については、原本・写しのどちらでも構いません。				
	フレット等)、法人登記簿謄本、納税証明								
	法人登記簿謄本、納税証明については、原本ではなく写しでよろしいでしょ								
	うか。								

質問回答書

質問回答書				回答期限	11月14日	入札日		台帳番号	
担当課	上下水道課	件 名	令和7 年度交付金公共下水道水位監視システム構築委託業務			施行場所	茅野市 ちの		
質 問 事 項				回 答 事 項					
受付日	質 問 内 容			回答日	回 答 内 容				
11月6日	⑩実施要領 9.提案書等提出書類に関する事項(1)提案書類(A4版の任意様式とし、A3版折畳み可とする。)			11月14日	⑩について				
	提案書の枚数制限はありますでしょうか。				質問書「②諸々の指定に関して」を参照してください。				
11月6日	⑪実施要領 9.提案書等提出書類に関する事項(2)提出部数10部(正本1部・審査会による選考用9部)			11月14日	⑪について				
	提案書10部・見積書10部でよろしいでしょうか。				質問書「③提出書類に関して」「④部数に関して」を参照してください。				
11月6日	⑫公募型プロポーザル方式審査要領 3 審査に関する事項			11月14日	⑫について				
	プレゼンテーションに使用する資料は、提案書の内容を変えずにパワーポイントにして使用してもよろしいでしょうか。				ご認識の通り、提案者プレゼンテーション・ヒアリング審査で使用する資料は、提案書の内容を変えずにパワーポイントを使用できます。				
11月6日	⑬「水害リスクを段階的に表示するできる機能について」			11月14日	⑬「水害リスクを段階的に表示するできる機能について」				
	水害リスクを段階的に表示するできる機能について、平常時から何段階を想定されてますか				段階数については提案をいただき、市との協議をもって段階数を決定したいため、現段階で決定している段階数はありません。				

質問回答書

質問回答書				回答期限	11月14日	入札日		台帳番号	
担当課	上下水道課	件 名	令和7 年度交付金公共下水道水位監視システム構築委託業務			施行場所	茅野市 ちの		
質 問 事 項				回 答 事 項					
受付日	質 問 内 容			回答日	回 答 内 容				
11月6日	⑭「他システムとのAPI連携で想定している連携サービスについて」			11月14日	⑭「他システムとのAPI連携で想定している連携サービスについて」				
	他システムとのAPI連携で想定している連携サービスはございますか。既に				他システムとのAPI連携もしくは計測器から直接データを取得するか方法によ				
	想定されているサービスがある場合、API連携仕様書のご提示いただけますで				り費用が異なるため、本業務受注者との協議によりデータ取得方法を検討す				
	しょうか。				るよう考えています。そのため、現段階ではAPI連携仕様書や詳細な接続方				
					法に関する資料の用意がありません。				
11月6日	⑮「API連携の仕様書のご提示について」			11月14日	⑮「API連携の仕様書のご提示について」				
	現在市職員で監視されている下記サービスのAPI連携の仕様書のご提示は				現段階でAPI連携仕様書は作成をしていないため、提示はできません。				
	可能でしょうか。								
	①雨水渠の水位監視(モバイル端末対応 広域監視システム)								
	②一級河川上川の水位・ライブカメラ監視(釜口水門管理システム)								
	③雨水渠上流での降雨量把握(茅野市防災気象情報)								
	④小江川ポンプゲートの降雨量把握(ポテカ)								
	⑤降雨予測の把握(雨雲レーダーサイト)								

質問回答書

質問回答書				回答期限	11月14日	入札日		台帳番号	
担当課	上下水道課	件 名	令和7 年度交付金公共下水道水位監視システム構築委託業務			施行場所	茅野市 ちの		
質 問 事 項					回 答 事 項				
受付日	質 問 内 容			回答日	回 答 内 容				
11月6日	⑯「設置場所:4-2の既存設備で利用されている水位計の仕様について」			11月14日	⑯「設置場所:4-2の既存設備で利用されている水位計の仕様について」				
	設置場所:4-2の既存設備で利用されている水位計の仕様公開は可能でしょ				本プロポーザルの提案のために貸し出しが必要な資料については、個別				
	うか。				に資料の貸し出し等を行えますのでお問合せ下さい。ホームページでの				
					資料等公開は行いません。				
11月6日	⑰「水位計のデータ取得頻度について」			11月14日	⑰「水位計のデータ取得頻度について」				
	水位計のデータ取得頻度の想定間隔、最小間隔や最大間隔の範囲。				本件につきましては、維持管理費等を考慮し提案をいただきたいと思います。				
	例) 平常時の間隔xx分～xx分、警戒時の間隔xx分～xx分								
11月6日	⑱「監視カメラデータ保存の想定期間について」			11月14日	⑱「監視カメラデータ保存の想定期間について」				
	監視カメラデータ保存の想定期間 xx年以上 を想定されてますでしょうか				本件につきましては、維持管理費等を考慮し提案をいただきたいと思います。				
11月6日	⑲「監視カメラのデータ取得頻度の想定間隔、最小間隔や最大間隔の範囲に			11月14日	⑲「監視カメラのデータ取得頻度の想定間隔、最小間隔や最大間隔の範囲に				
	ついて」				ついて」				
	監視カメラのデータ取得頻度の想定間隔、最小間隔や最大間隔の範囲。				本件につきましては、維持管理費等を考慮し提案をいただきたいと思います。				
	例) 平常時の間隔xx分～xx分、警戒時の間隔xx分～xx分								

質問回答書

				回答期限	11月14日	入札日		台帳番号	
担当課	上下水道課	件 名	令和7 年度交付金公共下水道水位監視システム構築委託業務			施行場所	茅野市 ちの		
質 問 事 項				回 答 事 項					
受付日	質 問 内 容			回答日	回 答 内 容				
11月6日	⑳「監視カメラの機器仕様について」			11月14日	⑳「監視カメラの機器仕様について」				
	監視カメラの機器仕様 解像度、画角、夜間利用など				本件につきましては、維持管理費等を考慮し提案をいただきたいと思います。				
11月6日	㉑「事前周知方法について」			11月14日	㉑「事前周知方法について」				
	水害リスク事前周知機能(降雨量予測、危険度予測等)の事前周知方法は				水害リスク事前周知機能については、情報を必要とする方に対し情報を				
	全市民に対して確実に行う必要はありますか				提供しよう考えています。				
11月6日	㉒「水位データ保存の想定期間について」			11月14日	㉒「水位データ保存の想定期間について」				
	水位データ保存の想定期間 xx年以上 を想定されてますか				本件につきましては、維持管理費等を考慮し提案をいただきたいと思います。				
11月6日	㉓「水位計の機器仕様について」			11月14日	㉓「水位計の機器仕様について」				
	水位計の機器仕様 測定方式、測定範囲、最小読取単位、精度など				本件につきましては、維持管理費等を考慮し提案をいただきたいと思います。				

質問回答書

質問回答書				回答期限	11月14日	入札日		台帳番号	
担当課	上下水道課	件 名	令和7 年度交付金公共下水道水位監視システム構築委託業務			施行場所	茅野市 ちの		
質 問 事 項				回 答 事 項					
受付日	質 問 内 容			回答日	回 答 内 容				
11月7日	④現場説明会資料の「2.降雨対応時の課題と今後の展望について」に記載されているAPI連携の候補先について API連携の候補先として5つ挙げられていますが、下記の3候補については製作メーカーが不明になります。既設システムとの連携が可能かどうかを判断するために、製作メーカーをご教示願います。 ①雨水渠の水位監視(モバイル端末対応、広域監視システム) ②一級河川上川の水位・ライブカメラ監視(釜口水門管理システム) ③雨水渠上流での降雨量把握(茅野市防災気象情報)			11月14日	④現場説明会資料の「2.降雨対応時の課題と今後の展望について」に記載されているAPI連携の候補先について ①雨水渠の水位監視(モバイル端末対応、広域監視システム)については、現時点ではAPI連携が行えないため、既設機器からのデータ取り出しを検討してください。また、既設機器類の仕様については公表できないため資料の貸し出し等を行えますのでお問合せ下さい。 ②一級河川上川の水位・ライブカメラ監視(釜口水門管理システム)については、長野県が管理者であり、市として契約者を公表ができません。個別に対応をさせていただきたいと考えます。 ③雨水渠上流での降雨量把握(茅野市防災気象情報)については、総合気象計画株式会社様のシステムを利用しています。				
11月7日	⑤評価基準の配点基準について 評価項目1行目、全体の評価 評価項目2行目、提案内容の的確性「事業の基本事項～」の配点基準ですが、※1(1～5点)、または○or×どちらの配点基準でしょうか。			11月14日	⑤評価基準の配点基準について 評価基準の「全体の評価」-「提案の内容の適格性」-「事業の基本事項(必要最低限度の要求事項)+αの提案が明確かつ具体的に提案されているか」については、評価基準の下部に記載している「※1」により5段階の評価を行います。				

[illegible]